

Волошицкий О.В.  
(Ф.И.О. ответственного)  
Телефоны 8924-664-5023

ТСН Энергетик.  
Волошицкий О.В.

Директору Якутской ТЭЦ  
Андреевскому В.В.  
диспетчерская ЯТЭЦ 49-74-81

10556

## АКТ

### готовности объектов абонента к отопительному сезону 2018-2019 гг.

При осмотре технического состояния теплоиспользующих установок и тепловых сетей ТСН Энергетик - зона учета КМДК  
на ул. Ф.Ровков 16/7.

ЗВС - центробежная

установлено:

1. Теплопотребляющие установки, узлы ввода (элеваторные, шайбовые), тепловые сети пригодны к эксплуатации. Опрессовка ВПУ произведена \_\_\_\_\_ 2018 г.

2. Произведена гидропневматическая промывка следующих систем отопления: Промывка котельной осуществлялась в 2018

3. Тип прибора учета тепловой энергии СММ-841 дата очередной госповерки 18.07.22г

3.1 Дата технического осмотра готовности к работе узла учета тепловой энергии 20.07.18г

3.2 субабоненты тепловой энергии \_\_\_\_\_

4. Тип прибора учета ГВС СММ-841 дата очередной госповерки 18.07.22г

4.1 субабоненты ГВС \_\_\_\_\_

5. Договорная документация предоставлена (акты раздела границ обслуживания, приказ на ответственное лицо, протокол проверки знаний и др.) Сид Инженер ДГ

6. Наличие задолженности Воронцов Экономист РГ

7. Дополнение \_\_\_\_\_

Подпись проверяющего инспектора ЯО Энергосбыта Сид (Ровков О.В.)

Главный специалист тепловой инспекции ЯО Энергосбыта Сид (Игнатовская И.В.)

Подпись представителя абонента Вол (Волошицкий О.В.)

«15» Августа 2018г.



**ПАО «ЯКУТСКЭНЕРГО»  
ЭНЕРГОСБЫТ**

**А К Т**

**технического осмотра узла учета тепловой энергии у потребителя**

«20» июль 2018 г.

Я, представитель Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Ведущий инженер ГСЧ  
Числов Г.И. в присутствии представителя ТЭЦ Энергия Валюцкая О.В.

произвел обследование узла учета, принадлежащего ТЭЦ Энергия (902 №10556)

по адресу д. П. Ковалева 16/7

**ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:**

Узел учета тепловой энергии соответствует (не соответствует) подпунктам «а», «б», «в» пункта 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1034 от 18.11.13 г.

**Подключенные объекты, попадающие под учет**

1. <u>жилой дом</u>
2. <u>Квартира коммунальная (Числов К.И.) - 1 этаж</u>
3. <u>Квартира коммунальная (Серебрякова И.В.) - 1 этаж</u>

Наличие смонтированного УУ ГВС: установлен

На основании изложенного, узел учета тепловой энергии, в целях сохранения технологической схемы подключения приборов учета и настроечных параметров тепловычислителя, пломбируется в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания приборов учета	Номер пломб	Дата госповерки
1	2	3	4	5
<u>СПТ 941</u>	<u>27350</u>	<u>T<sub>1</sub> = 26 °C T<sub>2</sub> = 26 °C</u>	<u>025071</u>	<u>18.07.18</u>
<u>ПРМ 450</u>	<u>238429</u>	<u>G<sub>1</sub> = 0 G<sub>2</sub> = 0</u>	<u>025072</u>	<u>18.07.18</u>
<u>ПРМ 450</u>	<u>134933</u>	<u>M<sub>1</sub> = 386730т</u>	<u>025073</u>	<u>18.07.18</u>
<u>КЭС-Н</u>	<u>43098</u>	<u>M<sub>2</sub> = 379370т</u>	<u>025074</u>	<u>11.07.18</u>
		<u>Q = 12177 кВт</u>	<u>025075</u>	
		<u>T<sub>н</sub> = КС</u>		

**Установлены антимагнитные пломбы:**

Прибор	Номера пломб

**Для допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии необходимо:**

1. В соответствии с подпунктом «д» пункта 64 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», после запуска системы отопления предоставить в Якутское отделение Энергосбыта почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течении 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением – 7 суток).

2. На основании почасовых (суточных) ведомостей непрерывной работы узла учета тепловой энергии, при соответствии параметров узла учета тепловой энергии метрологическим характеристикам и подпункту «г» пункта 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» будет выдан акт ввода узла учета тепловой энергии в эксплуатацию.

Представитель теплоснабжающей организации

Ведущий инженер ГСЧ Числов Г.И. (должность, Ф.И.О., номер телефона) ГСЧ (подпись)

Ответственный представитель потребителя (заказчика) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, номер телефона)

(подпись)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, номер телефона)

(подпись)