

« 9 » Август 2018г.

г. Якутск

А К Т

промывки трубопроводов тепловых сетей и систем отопления.

Объект ТСН. Энергетик
Ф. Рогова 16/2

Мы, нижеподписавшиеся предст. ЯО Энергосбыт Якутск;
ООО Сервис Констра - Зарянка КГ.

Составили настоящий акт на промывку трубопроводов фотомашин
Цианого типа с жидк. чистяк РКОС

Зрзавенке РСО/СА

Промывка производилась гидропневматическим способом.

Давление воздушной смеси: 6 атм

Сброс воды производился: в РКОС-маш

Результат проверки: после промывки вода доведена до осветления.

Представитель ЯО Энергосбыта [Подпись]

Представитель абонента [Подпись]

Вотт / Волощенков В.

